

GZK 7021.02. 2022.PB

Rytwiany 10.01.2022r.

**Urząd Gminy Rytwiany**

**ul. Staszowska 15**

**28-236 Rytwiany**

Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach, wyraża zgodę na wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w miejscowości Rytwiany.

Przyłącze należy wykonać zgodnie z n/w warunkami:

1. Opracować projekt techniczny odcinka sieci wodociągowej.
2. Uzyskać pozwolenie na budowę.
3. Włączenia do wodociągu dokonać za pomocą trójnika  $\varnothing$  110/110/110 mm, za trójnikiem zamontować zasuwę, klucz do zasuw zabezpieczyć skrzynką i obrukiem.
4. Projektowany odcinek sieci wodociągowej wykonać przewodem PE  $\varnothing$  100 mm.
5. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zamontować nadziemne hydranty p.poż. , każdy hydrant oznakować właściwą tablicą. Klucze do zasuw zabezpieczyć skrzynką i obrukiem.
6. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
7. Przystąpienie do użytkowania może nastąpić po dokonanych odbiorze technicznym.

  
Kierownik  
Gminnego Zakładu  
Komunalnego  
inż. Piotr Flak