

mgr inż. Karol Wyrzykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid. SWK/0047/PWBKb/17

Staszów 09.08.2021

URZĄD GMINY RYTWIANY

W związku z budową podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach, wyjaśniam, iż grubość blachy ryflowanej wynosi 3mm, w opracowaniu omyłkowo wpisano grubość 30mm.

Z poważaniem

mgr inż. Karol Wyrzykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid. SWK/0047/PWBKb/17